

# 兰州市生态环境局

兰环审〔2019〕44号

## 兰州市生态环境局 关于永登县第二中学锅炉改造工程环境影响 报告表的批复

永登县第二中学：

你单位报送的《永登县第二中学锅炉改造工程环境影响报告表》报批材料收悉。经研究，批复如下：

一、永登县第二中学锅炉改造工程位于永登县第二中学现有锅炉房。项目将现有4t、6t燃煤锅炉拆除，改为12t燃煤锅炉，同时对现有废气处理措施进行改造，并将露天煤场改为半封闭式煤棚，供热管网等工程均不发生变化。

项目总投资248万元，环保投资76.45万元。

二、你单位在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，项目建设可行。

三、项目建设和运营应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）项目锅炉废气采用喷淋装置（SCR脱硝、双碱法脱硫、湿法除尘）+地浴式（SCR脱硝、双碱法脱硫、湿法除



尘)+喷淋吸附塔(双碱法脱硫、湿法除尘、混合活性材料吸附脱硝),经处理后锅炉废气中污染物颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3大气污染物特别排放限值要求,最终经40m高的排气筒排放。

(二)项目产生的软化废水回用于脱硫脱硝系统;锅炉排水回用于除渣系统和煤堆洒水,不外排。

(三)项目产生的锅炉炉渣外卖给建材厂综合利用;脱硫石膏外售综合利用;废树脂交由有资质厂家回收处置。

(四)项目选用低噪设备,采用隔声、减震措施后确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求。

(五)你单位应当在项目投入生产或产生实际排污行为之前依法向具有排污许可证核发权限的核发机关申领排污许可证。

四、我局委托永登分局组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位须按规定接受各级环境保护主管部门日常监督检查。



---

抄送：永登分局，市生态环境保护综合行政执法队，兰州洁华环境评价咨询有限公司。

---

