兰州市生态环境局文件

兰环复〔2026〕2号

兰州市生态环境局
同意设置榆中县污水处理厂入河排污口
的决定书

兰州生态创新城发展集团有限公司：

你单位报送的《入河排污口设置申请书》《榆中县污水处理厂入河排污口设置论证报告》等材料已收悉。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意榆中县污水处理厂入河排污口设置决定如下。

入河排污口类型	□工矿企业入河排污口 □工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 ☑城镇污水处理厂入河排污口 □其他参照上述管理的入河排污口_____
入河排污口名称	榆中县污水处理厂入河排污口
入河排污口编码	DA-620123-0103-SH-00

<table>
<tr><td>设置类型</td><td colspan="4">☑新设　☐改设　☐扩大</td></tr>
<tr><td colspan="5">责任主体基本情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">责任主体名称：兰州生态创新城发展集团有限公司</td></tr>
<tr><td>详细地址</td><td colspan="4">甘肃省兰州市榆中县夏官营镇科创中心 288 号</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="4">91620123MA74KAQX5D</td></tr>
<tr><td>法定代表人及联系电话</td><td colspan="4">姓名：陈小军，联系电话：0931-5287666/13893385497</td></tr>
<tr><td>行业类别</td><td colspan="4">污水处理及其再生利用</td></tr>
<tr><td>排污许可证或排污登记编号</td><td colspan="4">91620123MAE3BHPX0M001V</td></tr>
<tr><td rowspan="4">入河排污口设置地点</td><td colspan="4">所在行政区域：甘肃省兰州市榆中县夏官营镇太平堡村</td></tr>
<tr><td colspan="4">排入水体名称：宛川河</td></tr>
<tr><td colspan="4">所在流域：黄河流域</td></tr>
<tr><td colspan="4">经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000 坐标系）：104.168839°
纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000 坐标系）：35.962111°</td></tr>
<tr><td>污水排放方式</td><td>☑连续
☐间歇</td><td rowspan="2">入河方式</td><td colspan="2" rowspan="2">☐明渠　☑管道
☐泵站　☐涵闸
☐箱涵　☐其他：____</td></tr>
<tr><td>是否共用</td><td>☐是
☑否</td></tr>
<tr><td rowspan="3">入河排污口截面信息</td><td colspan="4">☑圆形截面：d=1.0m，S=0.7854m²</td></tr>
<tr><td colspan="4">☐方形截面：L×B=___m×__m，S=___m²</td></tr>
<tr><td colspan="4">☐其他形状截面：S=___ m²</td></tr>
<tr><td colspan="5">入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量</td></tr>
<tr><td rowspan="2">污染物种类</td><td rowspan="2">排放浓度（mg/L）</td><td colspan="2">全年</td><td colspan="2">特殊时段（11 月至 3 月）</td></tr>
<tr><td>污水排放量（万 t/a）</td><td>污染物排放量（t/a）</td><td>污水日排放量（t/d）</td><td>污染物日排放量（t/d）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">入河排污口合计（单一责任主体只需记载此项）</td></tr>
<tr><td>化学需氧量</td><td>40</td><td rowspan="3">909.076</td><td>363.63</td><td rowspan="3">25000</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>氨氮</td><td>4.2</td><td>38.181</td><td>0.105</td></tr>
<tr><td>（其他重点污染物）</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="6">信息公开要求：
根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的名称、编码、类型、责任主体、管理单位和监督电话、经纬度、排放要求等信息应以标识牌或二维码等方式在入河排污口处信息公开。</td></tr>
<tr><td colspan="6">水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：
（一）兰州生态创新城发展集团有限公司作为入河排污口责任主体，应当按要求制定突发环境事件应急预案，做好环境风险防范措施落实及事故应急处置设施建设。
（二）落实《论证报告》有关风险防控措施，加强污水处理设施运行管理，确保事故状态下未处理污水不外排。</td></tr>
<tr><td colspan="6">水生态环境保护措施：
为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置和使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施。
(一)严格落实《论证报告》提出的水环境保护措施，确保污水处理厂出水中化学需氧量、氨氮排放浓度分别控制在40mg/L、4.2mg/L以内，其他污染物排放浓度严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBI8918-2002）一级A标准限值。
(二)落实《论证报告》提出的中水回用措施，提高中水回用水平，减少废水排放量。冬季(11月—次年3月)达标尾水全部外排，日排放量控制在2.5万吨以内；其他时段（4月—10月）达标尾水部分用于绿化和场地浇洒等，日排放量控制在2.484万吨以内，达标尾水通过本次设置的入河排污口排放。
(三) 严格按照国务院生态环境主管部门入河排污口规范化建设标准要求做好入河排污口监测采样点、检查井、标识牌等规范化建设工作，落实《论证报告》提出的水质监测方案，对入河污水进行水质、水量监测，建立水质、水量监测资料档案。
(四)按照规定向主管生态环境部门报送上年度入河排污口水质自行监测报告，并接受各级生态环境管理部门的监督管理。</td></tr>
<tr><td colspan="6">放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）：
本项目不涉及。</td></tr>
</table>

其他需要注意的事项：

（一）入河排污口设置应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定保护要求；入河排污口位置、排放方式及污水性质等发生改变或污水排放量及污染物排放量超过本许可，你单位应重新办理入河排污口设置行政许可手续。

（二）入河排污口责任主体名称、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人以及联系方式等信息发生变更的，应当自变更之日起三十日内，向审批部门申请办理决定书变更手续。

兰州市生态环境局

2026年9月7日

抄送：榆中分局，市执法队，兰州监测中心。

兰州市生态环境局办公室　　2026年9月8日印发